

## 焼却灰・飛灰固化物溶出試験結果

年 度			令和2年度							
測定年月日			R2.4.27	R2.4.27	R2.7.13	R2.7.13	R2.10.1	R2.10.1	R3.1.12	R3.1.8
運転炉			3号炉		2号炉		下表の空欄は測定予定		下表の空欄は測定予定	
試料名		基準値	焼却灰	飛灰固化物	焼却灰	飛灰固化物	焼却灰	飛灰固化物	焼却灰	飛灰固化物
水銀またはその化合物	mg/l	0.005以下	<0.0005	<0.0005	分析中	分析中				
カドミウムまたはその化合物	mg/l	0.09以下	<0.009	<0.009	分析中	分析中				
六価クロムまたはその化合物	mg/l	1.5以下	<0.01	<0.01	分析中	分析中				
ヒ素またはその化合物	mg/l	0.3以下	<0.01	<0.01	分析中	分析中				
鉛またはその化合物	mg/l	0.3以下	0.03	0.27	分析中	分析中				
アルキル水銀化合物	mg/l	検出されないこと	<0.0005	<0.0005	分析中	分析中				
セレンまたはその化合物	mg/l	0.3以下	<0.01	<0.01	分析中	分析中				





