

焼却灰・飛灰固化物溶出試験結果

年 度			平成30年度							
測定年月日			H30.4.20	H30.4.20						
運転炉			3号炉							
試料名	基準値		焼却灰	飛灰固化物	焼却灰	飛灰固化物	焼却灰	飛灰固化物	焼却灰	飛灰固化物
水銀または その化合物	mg/l	0.005以下	<0.0005	<0.0005						
カドミウムまたは その化合物	mg/l	0.09以下	<0.009	<0.009						
六価クロムまたは その化合物	mg/l	1.5以下	<0.01	<0.01						
ヒ素または その化合物	mg/l	0.3以下	<0.01	<0.01						
鉛または その化合物	mg/l	0.3以下	<0.03	<0.03						
アルキル水銀 化合物	mg/l	検出されないこと	<0.0005	<0.0005						
セレンまたは その化合物	mg/l	0.3以下	<0.01	<0.01						

※空欄は今年度中に計画的に測定します。

