焼却灰・飛灰固化物溶出試験結果

年　度			令和元年度							
測定年月日			H31.4.5	H31.4.5	R1.7.22	R1.7.22	R1.10.21	R1.10.21	R2.1.14	R2.1.14
運転炉			2号炉		2号炉		3号炉		3号炉	
試料名		基準値	焼却灰	飛灰固化物	焼却灰	飛灰固化物	焼却灰	飛灰固化物	焼却灰	飛灰固化物
水銀または その化合物	mg/l	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
カドミウムまたは その化合物	mg/l	0.09以下	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
六価クロムまたは その化合物	mg/l	1.5以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ヒ素または その化合物	mg/l	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
鉛または その化合物	mg/l	0.3以下	0.03	0.11	0.10	0.13	0.05	0.08	0.03	0.10
アルキル水銀 化合物	mg/l	検出されないこと	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
セレンまたは その化合物	mg/l	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

焼却灰・飛灰固化物溶出試験結果

年　度			平成30年度							
測定年月日			H30.4.20	H30.4.20	H30.7.12	H30.7.13	H30.10.15	H30.10.15	H31.1.15	H31.1.21
運転炉			3号炉		2号炉		2号炉		3号炉	
試料名		基準値	焼却灰	飛灰固化物	焼却灰	飛灰固化物	焼却灰	飛灰固化物	焼却灰	飛灰固化物
水銀または その化合物	mg/l	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
カドミウムまたは その化合物	mg/l	0.09以下	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
六価クロムまたは その化合物	mg/l	1.5以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ヒ素または その化合物	mg/l	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
鉛または その化合物	mg/l	0.3以下	<0.03	<0.03	0.04	<0.03	0.08	<0.03	<0.03	<0.03
アルキル水銀 化合物	mg/l	検出されないこと	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
セレンまたは その化合物	mg/l	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

焼却灰・飛灰固化物溶出試験結果

年　度			平成29年度							
測定年月日			H29.4.24	H29.4.24	H29.7.12	H29.7.12	H29.10.23	H29.10.23	H30.1.15	H30.1.15
運転炉			2号炉		3号炉		3号炉		3号炉	
試料名		基準値	焼却灰	飛灰固化物	焼却灰	飛灰固化物	焼却灰	飛灰固化物	焼却灰	飛灰固化物
水銀または その化合物	mg/l	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
カドミウムまたは その化合物	mg/l	0.09以下	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
六価クロムまたは その化合物	mg/l	1.5以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ヒ素または その化合物	mg/l	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
鉛または その化合物	mg/l	0.3以下	0.03	0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
アルキル水銀 化合物	mg/l	検出されないこと	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
セレンまたは その化合物	mg/l	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

焼却灰・飛灰固化物溶出試験結果

年　度			平成28年度							
測定年月日			H28.4.26	H28.4.25	H28.7.13	H28.7.11	H28.10.24	H28.10.17	H29.1.17	H29.1.20
運転炉			2号炉		2号炉		3号炉		3号炉	
試料名		基準値	焼却灰	飛灰固化物	焼却灰	飛灰固化物	焼却灰	飛灰固化物	焼却灰	飛灰固化物
水銀または その化合物	mg/l	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
カドミウムまたは その化合物	mg/l	0.09以下	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
六価クロムまたは その化合物	mg/l	1.5以下	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ヒ素または その化合物	mg/l	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
鉛または その化合物	mg/l	0.3以下	0.04	<0.03	0.04	<0.03	0.03	<0.03	<0.03	0.10
アルキル水銀 化合物	mg/l	検出されないこと	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
セレンまたは その化合物	mg/l	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01