ばい煙濃度等の測定結果

年　度		令和8年度					
測定年月日		R8.5.15	R8.7.8	R8.9.4			
運転炉		3号炉	2号炉	2号炉			
ばいじん	濃　度 [g/㎥N]	<0.001	<0.001	<0.001			
	排出基準値：0.08g/㎥N　　自主規制運用値：0.02g/㎥N						
硫黄酸化物	濃　度 [ppm]	7	9	10			
	排出量 [㎥N/h]	0.42	0.60	0.61			
	排出基準値 [㎥N/h]	89.3	90.9	90.9			
	自主規制運用値：20ppm						
窒素酸化物	濃　度 [ppm]	31	22	27			
	排出量 [㎥N/h]	1.78	1.32	1.66			
	排出基準値：250ppm　　自主規制運用値：56ppm						
塩化水素	濃　度 [ppm]	14	17	24			
	排出基準値：430ppm　　自主規制運用値：25ppm						
全水銀	濃　度 [μg/㎥N]	28	9.0	14			
	排出基準値：50μg/㎥N						

ばい煙濃度等の測定結果

年　度		令和7年度					
測定年月日		R7.5.9	R7.7.7	R7.9.5	R7.11.14	R7.12.25	R8.3.6
運転炉		2号炉	3号炉	2号炉	3号炉	3号炉	2号炉
ばいじん	濃　度 [g/㎥N]	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	排出基準値:0.08g/㎥N　　自主規制運用値:0.02g/㎥N						
硫黄酸化物	濃　度 [ppm]	7	9	5	8	8	4
	排出量 [㎥N/h]	0.40	0.60	0.31	0.43	0.45	0.24
	排出基準値 [㎥N/h]	89.3	90.9	93.9	89.3	89.3	95.5
	自主規制運用値:20ppm						
窒素酸化物	濃　度 [ppm]	37	42	42	37	29	38
	排出量 [㎥N/h]	2.12	2.47	2.59	1.93	1.88	2.44
	排出基準値:250ppm　　自主規制運用値:56ppm						
塩化水素	濃　度 [ppm]	14	23	16	23	15	19
	排出基準値:430ppm　　自主規制運用値:25ppm						
全水銀	濃　度 [μg/㎥N]	9.6	14	13	10	11	9.1
	排出基準値:50μg/㎥N						

ばい煙濃度等の測定結果

年　度		令和6年度					
測定年月日		R6.5.8	R6.7.10	R6.9.10	R6.11.15	R7.1.7	R7.3.7
運転炉		2号炉	2号炉	3号炉	3号炉	3号炉	2号炉
ばいじん	濃　度 [g/㎥$_N$]	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	排出基準値:0.08g/㎥$_N$　　自主規制運用値:0.02g/㎥$_N$						
硫黄酸化物	濃　度 [ppm]	5	3	2	4	5	3
	排出量 [㎥$_N$/h]	0.29	0.18	0.12	0.22	0.29	0.15
	排出基準値 [㎥$_N$/h]	90.9	89.3	89.3	90.9	89.3	90.9
	自主規制運用値:20ppm						
窒素酸化物	濃　度 [ppm]	43	37	33	30	37	51
	排出量 [㎥$_N$/h]	2.23	1.89	1.83	1.60	2.00	3.10
	排出基準値:250ppm　　自主規制運用値:56ppm						
塩化水素	濃　度 [ppm]	17	3	6	3	17	13
	排出基準値:430ppm　　自主規制運用値:25ppm						
全水銀	濃　度 [μg/㎥$_N$]	26	23	3.0	8.4	4.6	7.1
	排出基準値:50μg/㎥$_N$						

ばい煙濃度等の測定結果

年　度		令和5年度					
測定年月日		R5.5.11	R5.7.6	R5.9.8	R5.11.10	R6.2.28	R6.3.6
運転炉		2号炉	3号炉	2号炉	3号炉	2号炉	2号炉
ばいじん	濃　度 [g/㎥N]	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	排出基準値:0.08g/㎥N　　自主規制運用値:0.02g/㎥N						
硫黄酸化物	濃　度 [ppm]	6	5	7	7	4	6
	排出量 [㎥N/h]	0.34	0.31	0.36	0.38	0.24	0.38
	排出基準値 [㎥N/h]	90.9	90.9	90.9	92.4	92.4	93.9
	自主規制運用値:20ppm						
窒素酸化物	濃　度 [ppm]	39	42	36	32	30	43
	排出量 [㎥N/h]	2.31	2.39	2.02	1.73	1.60	2.55
	排出基準値:250ppm　　自主規制運用値:56ppm						
塩化水素	濃　度 [ppm]	13	16	17	13	10	12
	排出基準値:430ppm　　自主規制運用値:25ppm						
全水銀	濃　度 [μg/㎥N]	13	21	4.8	6.1	4.4	18
	排出基準値:50μg/㎥N						