

焼却灰・飛灰固化物溶出試験結果

年 度			平成30年度							
測定年月日			H30.4.20	H30.4.20	H30.7.12	H30.7.13	H30.10.15	H30.10.15		
運転炉			3号炉		2号炉		2号炉			
試料名	mg/l	基準値	焼却灰	飛灰固化物	焼却灰	飛灰固化物	焼却灰	飛灰固化物	焼却灰	飛灰固化物
水銀またはその化合物	mg/l	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
カドミウムまたはその化合物	mg/l	0.09以下	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009		
六価クロムまたはその化合物	mg/l	1.5以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		
ヒ素またはその化合物	mg/l	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		
鉛またはその化合物	mg/l	0.3以下	<0.03	<0.03	0.04	<0.03	0.08	<0.03		
アルキル水銀化合物	mg/l	検出されないこと	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
セレンまたはその化合物	mg/l	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		

※空欄は今年度中に計画的に測定します。

