

【別紙1】施設一覧

| 番号<br>No. | 施設名                             | 所在地          | 契約種別 | 契約電力<br>(kw) | 需給地点                                   | 電気工作物の財産<br>分界点及び保安上<br>の責任分界点 | 受電方式  | 自家発電設備<br>(太陽光) | 蓄熱槽 |
|-----------|---------------------------------|--------------|------|--------------|--|--------------------------------|-------|-----------------|-----|
| 1         | 市役所本庁舎                          | 多摩市関戸6-12-1  | 業務用  | 202          | 甲の施設した第1号柱上の乙の架空引込線と甲の開閉器電源側接続点        | 左記需給地点に同じ                      | 1回線受電 |                 |     |
| 2         | 市役所東庁舎                          | 多摩市関戸6-12-1  | 業務用  | 32           | 甲の施設した第1号柱上の甲の引込口配線と乙の架空引込線との接続点       | 左記需給地点に同じ                      | 1回線受電 |                 |     |
| 3         | 乞田・貝取コミュニティセンター<br>(乞田・貝取ふれあい館) | 多摩市乞田810     | 業務用  | 52           | 甲の施設した第1号柱上の甲の引込口配線と乙の架空引込線との接続点       | 左記需給地点に同じ                      | 1回線受電 |                 |     |
| 4         | 聖ヶ丘コミュニティセンター(ひじり館)             | 多摩市聖ヶ丘2-21-1 | 業務用  | 109          | 甲の施設した第1号柱上の甲の引込口配線と乙の架空引込線との接続点       | 左記需給地点に同じ                      | 1回線受電 |                 |     |
| 5         | 桜ヶ丘コミュニティセンター(ゆう桜ヶ丘)            | 多摩市桜ヶ丘1-17-7 | 業務用  | 47           | 甲の施設した第1号柱上の甲の引込口配線と乙の架空引込線との接続点       | 左記需給地点に同じ                      | 1回線受電 |                 |     |
| 6         | 愛宕コミュニティセンター(愛宕かえで館)            | 多摩市愛宕3-2     | 業務用  | 35           | 甲の施設した第1号柱上の乙の架空引込線と甲の開閉器電源側接続点        | 左記需給地点に同じ                      | 1回線受電 |                 |     |
| 7         | 貝取コミュニティセンター(貝取こぶし館)            | 多摩市貝取4-5-1   | 業務用  | 51           | 甲の施設した第1号柱上の甲の引込口配線と乙の架空引込線との接続点       | 左記需給地点に同じ                      | 1回線受電 |                 |     |
| 8         | 唐木田コミュニティセンター(からきだ菖蒲館)          | 多摩市鶴牧6-14    | 業務用  | 45           | 甲の施設した第1号柱上の乙の架空引込線と甲の開閉器電源側接続点        | 左記需給地点に同じ                      | 1回線受電 | 10kW            |     |
| 9         | 諏訪複合施設                          | 多摩市諏訪5-4     | 業務用  | 55           | 乙の供給用配電箱における乙の母線と甲の地絡しゃ断装置(UGS)の電源側接続点 | 左記需給地点に同じ                      | 1回線受電 |                 |     |
| 10        | 東寺方複合施設                         | 多摩市東寺方626-7  | 業務用  | 42           | 甲の施設した第1号柱上の乙の架空引込線と甲の開閉器電源側接続点        | 左記需給地点に同じ                      | 1回線受電 |                 |     |
| 11        | 豊ヶ丘複合施設                         | 多摩市豊ヶ丘5-6    | 業務用  | 54           | 甲の施設した第1号柱上の甲の引込口配線と乙の架空引込線との接続点       | 左記需給地点に同じ                      | 1回線受電 |                 |     |
| 12        | 多摩保育園                           | 多摩市和田418-1   | 業務用  | 26           | 甲の施設した第1号柱上の乙の架空引込線と甲の開閉器電源側接続点        | 左記需給地点に同じ                      | 1回線受電 |                 |     |
| 13        | 健康センター                          | 多摩市関戸4-19-5  | 業務用  | 201          | 乙の供給用配電箱における乙の母線と甲の地絡しゃ断装置(UGS)の電源側接続点 | 左記需給地点に同じ                      | 1回線受電 |                 |     |
| 14        | 図書館本館                           | 多摩市落合2-29    | 業務用  | 56           | 甲の施設した第1号柱上の乙の架空引込線と甲の開閉器電源側接続点        | 左記需給地点に同じ                      | 1回線受電 |                 |     |
| 15        | 諏訪複合教育施設(教育センター)                | 多摩市諏訪5-1     | 業務用  | 48           | 甲の施設した第1号柱上の甲の引込口配線と乙の架空引込線との接続点       | 左記需給地点に同じ                      | 1回線受電 |                 |     |
| 16        | 旧豊ヶ丘中学校                         | 多摩市豊ヶ丘4-4    | 業務用  | 30           | 甲の施設した第1号柱上の乙の架空引込線と甲の開閉器電源側接続点        | 左記需給地点に同じ                      | 1回線受電 |                 |     |

| 番号<br>No. | 施設名     | 所在地          | 契約種別 | 契約電力<br>(kw) | 需給地点                                   | 電気工作物の財産<br>分界点及び保安上<br>の責任分界点 | 受電方式  | 自家発電設備<br>(太陽光) | 蓄熱槽 |
|-----------|---------|--------------|------|--------------|--|--------------------------------|-------|-----------------|-----|
| 17        | 資源化センター | 多摩市諏訪6-3-2   | 業務用  | 302          | 甲の施設した第1号柱上の甲の引込口配線と乙の架空引込線との接続点       | 左記需給地点に同じ                      | 1回線受電 | 2kW             |     |
| 18        | 南野調理所   | 多摩市南野1-2-1   | 業務用  | 193          | 甲の設置した第1号柱上の乙の架空引込線と甲の開閉器電源側接続点        | 左記需給地点に同じ                      | 1回線受電 |                 |     |
| 19        | 永山調理所   | 多摩市永山7-1     | 業務用  | 196          | 甲の設置した第1号柱上の乙の架空引込線と甲の開閉器電源側接続点        | 左記需給地点に同じ                      | 1回線受電 |                 |     |
| 20        | 多摩第一小学校 | 多摩市関戸3-2-23  | 業務用  | 90           | 甲の施設した第1号柱上の乙の架空引込線と甲の開閉器電源側接続点        | 左記需給地点に同じ                      | 1回線受電 | 20kW            |     |
| 21        | 多摩第二小学校 | 多摩市和田75      | 業務用  | 86           | 甲の施設した第1号柱上の甲の引込口配線と乙の架空引込線との接続点       | 左記需給地点に同じ                      | 1回線受電 | 20kW            |     |
| 22        | 多摩第三小学校 | 多摩市乞田712     | 業務用  | 61           | 甲の施設した第1号柱上の乙の架空引込線と甲の開閉器電源側接続点        | 左記需給地点に同じ                      | 1回線受電 |                 |     |
| 23        | 連光寺小学校  | 多摩市連光寺3-64-1 | 業務用  | 65           | 乙の供給用配電箱における乙の母線と甲の地絡しゃ断装置(UGS)の電源側接続点 | 左記需給地点に同じ                      | 1回線受電 | 10kW            |     |
| 24        | 北諏訪小学校  | 多摩市諏訪1-60-1  | 業務用  | 55           | 甲の施設した第1号柱上の乙の架空引込線と甲の開閉器電源側接続点        | 左記需給地点に同じ                      | 1回線受電 | 10kW            |     |
| 25        | 東寺方小学校  | 多摩市東寺方100    | 業務用  | 71           | 甲の施設した第1号柱上の乙の架空引込線と甲の開閉器電源側接続点        | 左記需給地点に同じ                      | 1回線受電 | 3.3kW           |     |
| 26        | 南鶴牧小学校  | 多摩市南鶴牧5-43   | 業務用  | 52           | 甲の施設した第1号柱上の乙の架空引込線と甲の開閉器電源側接続点        | 左記需給地点に同じ                      | 1回線受電 | 10kW            |     |
| 27        | 聖ヶ丘小学校  | 多摩市聖ヶ丘3-66   | 業務用  | 67           | 甲の施設した第1号柱上の乙の架空引込線と甲の開閉器電源側接続点        | 左記需給地点に同じ                      | 1回線受電 |                 |     |
| 28        | 西落合小学校  | 多摩市落合5-6     | 業務用  | 42           | 甲の施設した第1号柱上の乙の架空引込線と甲の開閉器電源側接続点        | 左記需給地点に同じ                      | 1回線受電 | 3.3kW           |     |
| 29        | 大松台小学校  | 多摩市鶴牧6-4     | 業務用  | 88           | 甲の施設した第1号柱上の乙の架空引込線と甲の開閉器電源側接続点        | 左記需給地点に同じ                      | 1回線受電 |                 |     |

| 番号<br>No. | 施設名     | 所在地         | 契約種別 | 契約電力<br>(kw) | 需給地点                             | 電気工作物の財産<br>分界点及び保安上<br>の責任分界点 | 受電方式  | 自家発電設備<br>(太陽光) | 蓄熱槽 |
|-----------|---------|-------------|------|--------------|----------------------------------|--------------------------------|-------|-----------------|-----|
| 30        | 諏訪小学校   | 多摩市諏訪5-13   | 業務用  | 98           | 甲の施設した第1号柱上の甲の引込口配線と乙の架空引込線との接続点 | 左記需給地点に同じ                      | 1回線受電 |                 |     |
| 31        | 永山小学校   | 多摩市永山2-8-1  | 業務用  | 80           | 甲の施設した第1号柱上の乙の架空引込線と甲の開閉器電源側接続点  | 左記需給地点に同じ                      | 1回線受電 |                 |     |
| 32        | 瓜生小学校   | 多摩市永山5-13   | 業務用  | 58           | 甲の施設した第1号柱上の乙の架空引込線と甲の開閉器電源側接続点  | 左記需給地点に同じ                      | 1回線受電 |                 |     |
| 33        | 東落合小学校  | 多摩市落合3-24   | 業務用  | 66           | 甲の施設した第1号柱上の乙の架空引込線と甲の開閉器電源側接続点  | 左記需給地点に同じ                      | 1回線受電 |                 |     |
| 34        | 貝取小学校   | 多摩市貝取3-9    | 業務用  | 62           | 甲の施設した第1号柱上の乙の架空引込線と甲の開閉器電源側接続点  | 左記需給地点に同じ                      | 1回線受電 | 10kW            |     |
| 35        | 豊ヶ丘小学校  | 多摩市豊ヶ丘2-4-1 | 業務用  | 63           | 甲の施設した第2号柱上の乙の架空引込線と甲の開閉器電源側接続点  | 左記需給地点に同じ                      | 1回線受電 | 10kW            |     |
| 36        | 愛和小学校   | 多摩市愛宕1-54   | 業務用  | 50           | 甲の施設した第3号柱上の乙の架空引込線と甲の開閉器電源側接続点  | 左記需給地点に同じ                      | 1回線受電 | 3.3kW           |     |
| 37        | 多摩中学校   | 多摩市関戸3-19-1 | 業務用  | 91           | 甲の施設した第1号柱上の甲の引込口配線と乙の架空引込線との接続点 | 左記需給地点に同じ                      | 1回線受電 |                 |     |
| 38        | 東愛宕中学校  | 多摩市愛宕1-52   | 業務用  | 54           | 甲の施設した第1号柱上の甲の引込口配線と乙の架空引込線との接続点 | 左記需給地点に同じ                      | 1回線受電 |                 |     |
| 39        | 和田中学校   | 多摩市和田234    | 業務用  | 73           | 甲の施設した第1号柱上の乙の架空引込線と甲の開閉器電源側接続点  | 左記需給地点に同じ                      | 1回線受電 | 3.3KW(予定)       |     |
| 40        | 諏訪中学校   | 多摩市諏訪5-12-1 | 業務用  | 57           | 甲の施設した第1号柱上の乙の架空引込線と甲の開閉器電源側接続点  | 左記需給地点に同じ                      | 1回線受電 | 3.3kW           |     |
| 41        | 聖ヶ丘中学校  | 多摩市聖ヶ丘2-17  | 業務用  | 42           | 甲の施設した第1号柱上の乙の架空引込線と甲の開閉器電源側接続点  | 左記需給地点に同じ                      | 1回線受電 |                 |     |
| 42        | 鶴牧中学校   | 多摩市鶴牧6-5-1  | 業務用  | 85           | 甲の施設した第1号柱上の乙の架空引込線と甲の開閉器電源側接続点  | 左記需給地点に同じ                      | 1回線受電 |                 |     |
| 43        | 多摩永山中学校 | 多摩市永山2-7-1  | 業務用  | 89           | 甲の施設した第1号柱上の乙の架空引込線と甲の開閉器電源側接続点  | 左記需給地点に同じ                      | 1回線受電 | 10kW            |     |
| 44        | 落合中学校   | 多摩市落合4-14   | 業務用  | 85           | 甲の施設した第1号柱上の乙の架空引込線と甲の開閉器電源側接続点  | 左記需給地点に同じ                      | 1回線受電 |                 |     |
| 45        | 青陵中学校   | 多摩市貝取2-9-1  | 業務用  | 63           | 甲の施設した第1号柱上の乙の架空引込線と甲の開閉器電源側接続点  | 左記需給地点に同じ                      | 1回線受電 | 10kW            |     |